

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद-गोरखपुर।

पत्रांक-सी0एफ0ओ0-निरीक्षण(स्कूल)/2021-2022
सेवा में,

दिनांक- मार्च, 03, 2021


प्रबन्धक/प्रधानाचार्य
मैसर्स श्री कृष्णा एकेडमी,
प्लॉट नं0-AL-1, सेक्टर-7, गीडा गोरखपुर,
जनपद-गोरखपुर।

विषय:- मैसर्स श्री कृष्णा एकेडमी, प्लॉट नं0-AL-1, सेक्टर-7, गीडा गोरखपुर, जनपद-गोरखपुर, में स्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का उपलब्धता/कार्यशीलता प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में:-


कृपया आप अपने पत्र दिनांक-02.03.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें आपके प्रश्नगत भवन में स्थापित अग्निशमन/जीवरक्षा व्यवस्था का अग्निशमन की दृष्टिकोण से निरीक्षण किया गया तो वस्तुस्थिति निम्नवत पायी गयी:-

- 1- विद्यालय भवन तक अग्निशमन के वाहन आवागमन कर अग्निशमन का कार्य सम्पादित कर सकते हैं।
- 2- विद्यालय भवन में समुचित पलायन मार्ग विद्यमान है।
- 3- विद्यालय भवन में एम0सी0बी0/ई0एल0सी0बी0 का प्राविधान किया गया है।
- 4- विद्यालय भवन में प्राथमिक अग्निशमन व्यवस्था कार्यशील एवं संतोषजनक दशा में पायी गयी।
- 5- विद्यालय भवन में अन्य अग्निशमन व्यवस्था नेशनल बिल्डिंग कोड के पार्ट-4 के मानक के अनुरूप वाछनीय है।
- 6- विद्यालय भवन में नियुक्त स्टाफ को प्राथमिक अग्निशमन उपकरणों को संचालित किये जाने का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।
- 7- आवेदक द्वारा अग्निशमन उपकरणों का परीक्षण शुल्क चालान संख्या-G300046 दिनांक-03.03.2021 के द्वारा मु0धनराशि-150/-निर्धारित लेखा शीर्षक के अन्तर्गत जमा की जा चुकी है।
- 8- भवन में अन्य सुरक्षा व्यवस्थाएँ एन0बी0सी0-2016 में दिये गये मानकों के अनुसार वाछनीय होगी तथा आन लाइन एन0ओ0सी0 के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश दिनांकित-16.02.2018 में वर्णित निर्देशों के अनुरूप आन लाइन प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

अतः प्रस्तावित/स्थापित अग्निशमन व्यवस्था भवन में उपलब्ध कार्यशील दशा में बनाये रखना एवं एन0बी0सी0 के शैक्षणिक भवन के मानक को पूर्ण करने तथा दिये गये निर्देशों का पालन करना, तथा प्रत्येक वर्ष अग्निशमन विभाग से निरीक्षण/परीक्षण कराकर नवीनीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करना सम्बन्धित प्रबन्धक/व्यवस्थापक का उत्तरदायित्व होगा के शर्त पर कार्यशीलता/उपलब्धता प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है, जो निर्गत तिथि से 01(एक) वर्ष तक वैध माना जायेगा। अग्निशमन व्यवस्था अकार्यशील होने की दशा में यह निर्गत प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।



Principal
SRI KRISHNA ACADEMY
AL-1, Sec-7 GIDA Gorakhpur 273209


(डी0के0 सिंह)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
जनपद-गोरखपुर।
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
गोरखपुर

Manager
SRI KRISHNA ACADEMY
AL-1, Sec-7, GIDA, Gorakhpur-273209